

城市饮用水水源水质监测成果表

测站代码：320281

年度：2025

序号	水源代码	采样点名称	采样月	水温（℃）	pH值（无量纲）	电导率（ms/m）	溶解氧（mg/L）	高锰酸盐指数（mg/L）	五日生化需氧量（mg/L）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）	总氮（mg/L）	铜（mg/L）	锌（mg/L）
1	374	西石桥	10	26.4	7.9	36.5	7.93	2.0	0.8	0.08	0.06	1.76	0.00132	0.009L
2	921	小湾	10	26.3	8.0	36.5	7.10	2.0	0.6	0.08	0.07	1.78	0.00156	0.009L
3	990	肖山湾	10	26.3	8.0	36.8	7.39	2.0	0.6	0.08	0.08	1.71	0.00161	0.009L
4		绮山湖	10	28.8	8.8	29.1	9.50	2.8	1.5	0.04	0.03	0.73	0.00097	0.009L
5		利港地下水	10	-1	7.9	-1	-1	0.6	-1	0.11	-1	-1	0.00008L	0.009L
序号	氟化物（mg/L）	硒（mg/L）	砷（mg/L）	汞（mg/L）	镉（mg/L）	六价铬（mg/L）	铅（mg/L）	氰化物（mg/L）	挥发酚（mg/L）	石油类（mg/L）	阴离子表面活性剂（mg/L）	硫化物（mg/L）	粪大肠菌群（个/L）	硫酸盐（以SO ₄ ²⁻ 计）（mg/L）
1	0.21	0.00041L	0.00195	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00049	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	5400	36.9
2	0.22	0.00041L	0.00206	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00062	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	3500	36.6
3	0.22	0.00041L	0.00201	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00051	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	1400	36.7
4	0.24	0.00041L	0.00163	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00034	0.001L	0.0003L	0.01L	0.05L	0.01L	20L	37.3
5	0.18	0.00041L	0.00101	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00030	0.001L	0.0003L	-1	0.05L	0.003L	-1	0.018L
序号	氯化物（以Cl ⁻ 计）（mg/L）	硝酸盐（以N计）（mg/L）	铁（mg/L）	锰（mg/L）	三氯甲烷（mg/L）	四氯化碳（mg/L）	三氯乙烯（mg/L）	四氯乙烯（mg/L）	苯乙烯（mg/L）	甲醛（mg/L）	苯（mg/L）	甲苯（mg/L）	乙苯（mg/L）	二甲苯（mg/L）
1	22.5	1.67	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.05	0.0004L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
2	23.2	1.57	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.05L	0.0004L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
3	23.7	1.56	0.03	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.05L	0.0004L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
4	23.3	0.297	0.01L	0.01L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0002L	0.0002L	0.05L	0.0004L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
5	34.1	0.056	0.02	0.11	0.0004L	0.0004L	-1	-1	-1	-1	0.0004L	0.0003L	-1	-1
序号	异丙苯（mg/L）	氯苯（mg/L）	1、2二氯苯（mg/L）	1、4二氯苯（mg/L）	三氯苯（mg/L）	硝基苯（mg/L）	二硝基苯（mg/L）	硝基氯苯（mg/L）	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）	滴滴涕（mg/L）	林丹（mg/L）	阿特拉津（mg/L）	苯并（a）芘（mg/L）
1	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L	0.0000004L
2	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L	0.0000004L
3	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L	0.0000004L
4	0.0003L	0.0002L	0.0004L	0.0004L	0.00008L	0.00017L	0.000019L	0.000017L	0.0001L	0.0001L	0.000030L	0.000010L	0.00002L	0.0000004L
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
序号	钼（mg/L）	钴（mg/L）	铍（mg/L）	硼（mg/L）	锑（mg/L）	镍（mg/L）	钡（mg/L）	钒（mg/L）	钛（mg/L）	铊（mg/L）	浊度（NTU）	色度	溶解性总固体（mg/L）	总硬度（mg/L）
1	0.00182	0.00012	0.00004L	0.0475	0.00044	0.00052	0.0568	0.00221	0.0109	0.00002L	17	-1	-1	-1
2	0.00179	0.00017	0.00004L	0.0482	0.00051	0.00061	0.0590	0.00250	0.0108	0.00002L	33	-1	-1	-1
3	0.00200	0.00014	0.00004L	0.0498	0.00050	0.00052	0.0595	0.00235	0.0108	0.00002L	35	-1	-1	-1
4	0.00197	0.00005	0.00004L	0.0498	0.00056	0.00028	0.0385	0.00224	0.00683	0.00002L	3.2	-1	-1	-1
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1.6	2	316	261

城市饮用水水源水质监测成果表

测站代码：320281

年度：2025

序号	细菌总数(个/ml)	铝 (mg/L)	总大肠菌群 (个/L)	亚硝酸盐氮 (mg/L)	碘化物 (mg/L)	钠 (mg/L)	嗅和味	肉眼可见物	总α 放射性 (Bq/L)	总β 放射性 (Bq/L)	上月取水量 (万吨)	备注		
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1961.7000			
2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	523.3483			
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1420.2655			
4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	备用水源地		
5	38	0.009L	3L	0.005L	0.005L	24	无	无	0.045	0.067	0	备用水源地		